

A 2019 évi minőségvizsgálat eredményei

MEPS vizsgálatot végzett több EPS hőszigetelő anyag terméken. Méréseink a következő paraméterekre terjedtek ki: testsűrűség és nyomószilárdság (MSz EN 826) lambda érték (EN12667).

Megállapításunk a következő:

Gyártó	Termék	Értékelés
Austrotherm	EPS80	megfelelt
	EPS100	megfelelt
Bachl	EPS80	megfelelt
	EPS100	megfelelt
Bovira	Hungarocell B80H	nem megfelelő
GoldCell	EPS80	nem megfelelő
Graymix	EPS80	megfelelt
	EPS100	megfelelt
Hőplusz	Premio EPS80	nem megfelelő
Jász-Plasztik	EPS80	megfelelt
	EPS100	megfelelt
JUB	EPS80	megfelelt
	EPS100	megfelelt
Masterplast	EPS80	megfelelt
	EPS100	megfelelt
Poli-Farbe	EPS80	megfelelt
	EPS100	megfelelt
Styro-Tex	Thermodam EPS80	megfelelt
	Thermodam EPS100	megfelelt